

Клапаны противопожарные

Добавил(а) Administrator

13.05.14 01:29 - Последнее обновление 01.10.15 07:55

Клапана противопожарные

Клапан противопожарный КП-Ж-ОГ



По функциональному назначению

клапаны могут применяться в

качестве:

-нормально открытых (НО)-EI 60

-нормально закрытых (НЗ)-EI 60

Выпускаются клапаны следующего исполнения:

-общепромышленные(Н)

-взрывозащищенные(В) (кроме стенового типа)

Клапаны противопожарные

Добавил(а) Administrator

13.05.14 01:29 - Последнее обновление 01.10.15 07:55

Клапан, состоит из корпуса, поворотной заслонки (в зависимости от размеров клапана может содержать одну,

две или более заслонок). Корпус прямоугольного сечения является несущей конструкцией клапана и снабжен на

торцах присоединительными фланцами. Во внутренней полости корпуса в местах примыкания заслонки

установлены на щельники. Заслонка которая выполняется для конструктивного исполнения ОГ (огнезадерживающий)

из термостойкой силикатно-магнезитовой плиты толщиной не более 10 мм.

По функциональному назначению

клапаны могут применяться в

качестве:

-нормально открытых (НО)-EI 60

-нормально закрытых (НЗ)-EI 60

Клапаны могут эксплуатироваться в условиях умеренного и холодного (УХЛ) климата 3-й категории размещения

по ГОСТ 15150-69.

Общепромышленное исполнение представляет собой стандартную универсальную конструкцию клапана с минимизированной элементной базой с использованием низколегированной оцинкованной стали.

Клапаны исполнения «Н» не подлежат установке в воздуховодах и каналах, помещений категории А и Б пожаровзрывоопасности, в местных отсосах пожаровзрывоопасных смесей.

Взрывозащищенное исполнение предполагает наличие в конструкции клапана «неискрящих пар материалов», т.е. все элементы клапана входящие в минимальное соприкосновение (узлы трения, удара и т.п.) изготавливаются с использованием разнородных металлов. Клапаны взрывозащищенного исполнения предназначены для использования в системах, в которых перемещаются взрывоопасные смеси всех категорий и групп и устанавливаются во взрывоопасных зонах помещений, относящихся к классам В-1, В-1а и В-1б по классификации ПУЭ РК в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.010 и ГОСТ 12.1.007

Взрывозащищенное исполнение клапана не может комплектоваться электромагнитом в качестве исполнительного устройства, кроме того оно не комплектуется терморазмыкающим устройством дублирующего действия.

Электропривод взрывозащищенный предназначен для применения во взрывоопасных зонах 1,2,21,22.

Клапаны противопожарные дымовые КП-Ж-ДУ

Добавил(а) Administrator
13.05.14 01:29 - Последнее обновление 01.10.15 07:55



Источники информации о деятельности КДЖ ВУТ по основным исполнениям: